

Świecie, 4 czerwca 2024r.



KOMENDA POWIATOWA /MIEJSKA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w Świeciu  
ul. Mieczysława Petelskiego 1  
86-100 Świecie

Znak sprawy: PR.5264.6.2024.3.TS

Egz. nr 2/1

## PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2024r., poz. 127 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005r., Nr 225, poz. 1934) w dniach:

od 4 czerwca 2024r. do 4 czerwca 2024r.

przez:

- 1) **mł.bryg. Tomasz Sadecki - naczelnika wydziału operacyjno-kontrolno-rozpoznawczego, legitymacja służbowa nr 7723264**

legitymującego się upoważnieniem numer PR.5264.6.2024.2.TS z dnia 27 maja 2024r., wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

**Amfiteatr w Świeciu  
ul. Sienkiewicza 6  
86-100 Świecie**

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Gmina Świecie ul. wojska Polskiego 124 86-100 Świecie  Centrum Kultury w Świeciu ul. Wojska Polskiego 139, 86-100 Świecie	Krzysztof Kułakowski – burmistrz Świecia Łukasz Chareński – pełnomocnik gminy. Pełnomocnictwo w zał. nr do protokołu. Monika Tom - dyrektor Centrum Kultury w Świeciu

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Łukasz Chareński – pełnomocnik gminy Monika Tom - dyrektor Centrum Kultury w Świeciu Wiktoria Nowakowska – pracownik Centrum Kultury w Świeciu Adam Gawarzycki - kierownik działu zarządzania majątkiem Centrum Kultury w Świeciu	

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczy:

w następującym zakresie przedmiotowym:

- 1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
- 2) postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2020 poz. 2065), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w związku z zamiarem organizacji w obiekcie imprezy masowej pod nazwą Festiwal Orkiestr Dętych – Świecie 2024. Wniosek o wydanie opinii z dnia 24 maja 2024r. wpłynął do KP PSP w Świeciu w dniu 24 maja 2024r.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

- 1) Amfiteatr w Świeciu, ul. Henryka. Sienkiewicza 6

**PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:**

### **1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:**

Gmina Świecie  
ul. wojska Polskiego 124  
86-100 Świecie

Centrum Kultury w Świeciu  
ul. Wojska Polskiego 139, 86-100 Świecie – umowa użyczenia obiektu bez zmian w stosunku do poprzednich kontroli.

### **2. Charakterystyka pożarowa obiektu:**

Opis wykonany z wykorzystaniem IBP:

W bezpośrednim sąsiedztwie amfiteatru znajduje się budynek gastronomiczny ul. Sienkiewicza 6 (ZL III) oraz budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza 6 (ZL IV).

Teren amfiteatru (ok. 6000m<sup>2</sup>) jest ogrodzony. Znajdują się na nim sektory publiczności oraz budynek użyteczności publicznej. Budynek zaliczony do kategorii ZLIII o wysokości ok 11m (N) z dwiema kondygnacjami nadziemnymi o wymiarach: powierzchnia zabudowy – 336 m<sup>2</sup>, powierzchnia użytkowa 678 m<sup>2</sup>, kubatura 3003 m<sup>3</sup>. Przeznaczenie budynku – sanitariaty, pomieszczenia gospodarcze, podscenie, garderoby, sala akademii plastycznej, scena. 6 odkrytych sektorów widowni przeznaczonych dla ok. 3000 osób (2500 miejsc siedzących + 500 stojących).

Na terenie amfiteatru planuje się zorganizować imprezy masowe o przewidywanej liczbie 1500 uczestników. Do zabezpieczenia imprezy przewidziana 23 pracowników służb porządkowych i informacyjnych.

Opis dodatkowy wynikający z organizacji imprezy masowej.

Podczas organizacji imprez w sąsiedztwie budynku gastronomicznego zostaną rozstawione 3 food trucki. W związku z rozstawieniem pojazdów i namiotów cateringowych do zabezpieczenia imprez wykorzystany zostanie pojazd ratowniczy-gaśniczy OSP Ratownik. Przed wpuszczeniem osób na teren imprezy masowej oraz w trakcie jej trwania dowodzący zastępem OSP zostanie zobowiązany do obejścia obiektu w tym miejsca organizacji cateringu w celu sprawdzenia zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz szczelności butli propan-butan wraz z instalacjami (zaleca się każdorazowe sprawdzenie szczelności instalacji przy wymianie butli – należy przekazać taką informację usługodawcom wykorzystującym butle propan-butan).



### 3. Organizacja ochrony ppoż.

1. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego aktualna – Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego wykonana przez tech.poż. Janusza Musińskiego (PUOP Dariusz Rams, ul. Włodka 16, 86-300 Grudziądz) w marcu 2011r. Aktualizacja wykonana przez inspektora ochrony przeciwpożarowej Przemysława Janeczko (PUOP Dariusz Rams, ul. Włodka 16, 86-300 Grudziądz) w kwietniu 2023r.  
Dostęp do instrukcji zapewniony – podczas organizacji imprezy masowej dostęp do IBP posiada wyznaczony przez Dyrektora CK pracownik odpowiedzialny za bezpieczeństwo pożarowe.
2. Zapoznanie pracowników z IBP – prowadzona na bieżąco. Przedłożono oświadczenia zapoznania się z IBP jednego z pracowników datowane na dzień 6 listopada 2023r. – brak uwag.
3. Przeszkolenie pracowników z przepisów przeciwpożarowych – Szkolenie ogólne z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla pracowników CK przeprowadził inspektor ochrony przeciwpożarowej Wiktor Rams. Przedłożono do wglądu program oraz listę osób uczestniczących w szkoleniu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy z praktycznym użyciem podręcznego sprzętu przeciwpożarowego, zgodnym z wyposażeniem zakładu (dokument datowany na 6 listopada 2023r.) – brak uwag.
4. Instrukcja postępowania na wypadek powstania pożaru wraz z wykazem numerów alarmowych – Instrukcja postępowania na wypadek powstania pożaru umieszczona przy wejściu głównym do budynku (wejście na parterze).
5. Droga pożarowa - dojazd do obiektu stanowi ul. Tadeusza Kościuszki oraz Henryka Sienkiewicza w Świeciu. Wjazd na posesję poprzez bramy wjazdowe umożliwiające przejechanie pojazdom ratowniczo-gaśniczym i specjalnym (lekkie, średnie i ciężkie).
6. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru stanowi sieć hydrantowa miasta Świecie. Najbliższy hydrant nadziemny zlokalizowany przy Budynku gastronomicznym pizzerii Da Grasso przy ul. Sienkiewicza, następnie Hali Widowiskowo-Sportowej w Świeciu przy ul. Sienkiewicza oraz hydrant podziemny w ul. Kościuszki. Protokoły ZWIK w Świeciu potwierdzające skuteczność oraz wymaganą wydajność dla wybranych hydrantów w zał. do wniosku informującego o zamiarze organizacji imprezy masowej pod nazwą Festiwal Orkiestr Dętych.
7. Ewakuacja w przypadku wystąpienia zagrożenia podczas imprezy masowej przeprowadzona zostanie przez wszystkie bramy wjazdowej/wyjazdowe na teren amfiteatru – szerokość w sumie wszystkich bram ponad wymaganą 9,7m. Ewakuacja przeprowadzona zostanie zgodnie z planami ewakuacji. **Drogi ewakuacji podczas imprezy zostaną oznakowane tablicami kierunkowymi.**

Na potrzeby imprez opracowano dokumentację zawierającą Plan operacyjny raz Szczegółowy plan zasad postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia. Dokumenty opracował, między innymi, tech. poż. Tomasz Czyż.

W celu właściwego zabezpieczenia imprezy masowej pod kątem bezpieczeństwa pożarowego organizatorzy zapewnili udział zastępu OSP Ratownik w godzinach jej przeprowadzania. Dowódca zastępu OSP weźmie udział w odprawie organizowanej przez firmę zabezpieczającą i obchodzie obiektu przed ich rozpoczęciem.

### 4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w 2023 roku (protokół z dnia 17 maja 2023r.).

W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.

W wyniku kontroli wszczęto postępowanie .\*

### 5. Czynności zabronione

Nie stwierdzono

### 6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

Nie stwierdzono

**7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru**

Nie stwierdzono

**8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe**

1. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
2. Oświetlenie awaryjne-ewakuacyjne.

**9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych**

1. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – protokół w załączeniu do wniosku informującego o zamiarze organizacji imprezy masowej pod nazwą Festiwal Orkiestr Dętych – brak uwag
2. Oświetlenie awaryjne-ewakuacyjne. – protokół w załączeniu do wniosku informującego o zamiarze organizacji imprezy masowej pod nazwą Festiwal Orkiestr Dętych – brak uwag

**10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic**

Ilość gaśnic: gaśnica proszkowa 6 kg - 4 szt. Przegląd wykonano w dniu 19 kwietnia 2024r. Dodatkowo występują 2 nowe jednostki środka gaśniczego 6 kg ABC. Przegląd wykonała firma PUOP Dariusz Rams, ul. Włodka 16, 86-300 Grudziądz nr protokołu 85/M1/2024.

**11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych**

Nie występują

**12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe**

1. Instalacja elektryczna.
2. Instalacja odgromowa.
3. Instalacja kominowa wentylacyjna, grawitacyjna.
4. Ogrzewanie – węzeł ciepłowniczy CO.

**13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych**

1. Instalacja elektryczna – protokół w załączeniu do wniosku informującego o zamiarze organizacji imprezy masowej pod nazwą Festiwal Orkiestr Dętych – brak uwag
2. Instalacja odgromowa – protokół w załączeniu do wniosku informującego o zamiarze organizacji imprezy masowej pod nazwą Festiwal Orkiestr Dętych – brak uwag
3. Instalacja wentylacyjna – protokół w załączeniu do wniosku informującego o zamiarze organizacji imprezy masowej pod nazwą Festiwal Orkiestr Dętych – brak uwag

**WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOŚCI**

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

#### 14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Nie wniesiono

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 5 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń ~~--z zastrzeżeniami.~~

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

DYREKTOR  
CENTRUM KULTURY W ŚWIECIU

Monika Tom

po. kom. SM Łukasz Oaręski

(podpis z podaniem imienia, nazwiska  
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

WYDZIAŁ OPERACYJNO-  
KONTROLNO-ROZPOZNAWCZY

Naczelnik wydziału  
mł. bryg. mgr inż. Tomasz SADECKI

(podpis z podaniem imienia, nazwiska  
stanowiska służbowego kontrolującego)

**CENTRUM KULTURY  
W ŚWIECIU**

ul. Wojska Polskiego 139  
86-100 ŚWIECIE  
tel. 52 562 73 71, fax 52 562 73 86  
Regon 000284730 • NIP 559-10-05-189

DYREKTOR  
CENTRUM KULTURY W ŚWIECIE

Monika Tom

CENTRUM KULTURY  
W ŚWIECIE

---

ul. Wulfska Polskiego 135  
86-100 ŚWIECIE  
tel. 22 562 73 71, fax 22 562 73 86  
REGON 00024377 • NIP 259-10-02-189