



KOMENDA POWIATOWA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w Świeciu  
ul. Petelskiego 1, 86-100 Świecie

Świecie, 9 czerwca 2021r.

Znak sprawy: PR.5580.7.2.2021

Egz. nr ..... / 2

## P R O T O K Ó Ł

### ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1123 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach:

od 9 czerwca 2021r. do 9 czerwca 2021r.

przez:

- 1) st. kpt. Tomasza Sadeckiego- naczelnika wydziału operacyjno-kontrolno-rozpoznawczego, legitymacja służbowa nr 22/2017**

*stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli*  
legitymującego się upoważnieniem numer PR.5580.7.1.2021 z dnia, wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

**Urząd Miejski w Świeciu  
ul. Wojska Polskiego 124  
86-100 Świecie**

.....  
(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Gmina Świecie ul. Wojsak polskiego 124 86-105 Świecie	Burmistrz Świecia Krzysztof Kułakowski

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Leszek Żurek - Sekretarz Gminy Świecie	

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- 1) rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
- 2) postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w związku z pismem KW PSP w Toruniu znak WZ.0754.15.2021.JB z dnia 19 lutego 2021r. dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego w archiwach.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

- 1) Archiwum Urzędu Miejskiego w Świeciu

**PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:**

**1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:**

Gmina Świecie  
ul. Wojsak polskiego 124  
86-105 Świecie

**2. Charakterystyka pożarowa obiektu:**

1. Urząd Miejski w Świeciu zlokalizowany jest w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 124.
2. Archiwum zalkalizowane w suterenie budynku w 2 lokalach użytkowych. Lokal nr 1 składający się z 2 pomieszczeń o powierzchni około 55 m<sup>2</sup> i 30 m<sup>2</sup> (lokal w trakcie przeprowadzania remontu). Lokal nr 2 składający się z 2 pomieszczeń o powierzchni około 35 m<sup>2</sup> i 30 m<sup>2</sup>.

**3. Organizacja ochrony ppoż.**

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego opracowana w lipcu 2019r. przez inż. poż. Łukasza Grugel. Instrukcja znajduje się na holu głównym urzędu w biurze obsługi mieszkańców.

Dojazd do budynku stanowi ul. Wojska Polskiego w Świeciu. Zjazd do głównego wejścia do budynku – droga utwardzona – bruk uliczny prowadzący do parkingu urzędu z możliwością zjechania w kierunku ul. Mestwina. Istnieje możliwość dojazdu od strony ul. Mestwina do bramy wjazdowej na posesję (brak możliwości wjazdu przez średnie i ciężkie pojazdy ratowniczo-gaśnicze oraz średnie i ciężkie pojazdy specjalne). Możliwość rozstawienia drabin/podnośników mechanicznych wyłącznie na bruku równoległym do ul. Wojska Polskiego.

Hydranty zewnętrzne. Najbliższe hydranty zewnętrzne, podziemne zlokalizowane w odległości do 20 m od budynku. Hydrant nr 1 przy wyjeździe z posesji/parkingu przy ul. Wojska Polskiego. Hydrant nr 2 przy ul. Mestwina.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu zlokalizowany na ścianie szczytowej budynku (ściana wschodnia) w odległości około 20 m od głównego wejścia do budynku. Urządzenie przeciwpożarowe oznakowane.

Organizacja ochrony przeciwpożarowej archiwum urzędu. Lokale niewyposażone w urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe ostrzegające o wystąpieniu pożaru, z wentylacją grawitacyjną i instalacją elektryczną. Wyposażenie w gaśnice: lokal nr 1 - 2 x 6 kg gaśnica proszkowa A,B,C. Lokal nr 2 – 1 x 6 kg

gaśnica proszkowa A,B,C.

Lokal nr 2 wydzielony od części korytarza drzwiami stalowymi (bez klasy odporności ogniowej).  
Istnieje możliwość podawania środków gaśniczych do wnętrza lokali z zewnątrz budynku przez okna suteren.

#### **4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP**

Obiekt nie był przedmiotem czynności kontrolno-rozpoznawczych.

#### **5. Czynności zabronione**

Nie stwierdzono.

#### **6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi**

Nie sprawdzano.

#### **7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru**

Nie stwierdzono

#### **8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe**

Sprawdzono lokalizację wyzwalacza przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

#### **9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych**

Nie sprawdzano.

#### **10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic**

Gaśnice w lokalach archiwum z aktualnym przeglądem stanu technicznego.

#### **11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych**

Nie występują

#### **12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe**

Gazowa, elektryczna, odgromowa, wentylacji grawitacyjnej, klimatyzacja.

#### **13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych**

Nie sprawdzano

### **WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOŚCI**

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych.

Inne ustalenia: Brak innych ustaleń


#### 14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Nie wniesiono.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 4 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.  
Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

**BURMISTRZ**

  
.....  
*Krzysztof Kulakowski*  
(podpis z podaniem imienia, nazwiska  
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

**WYDZIAŁ OPERACYJNO-  
KONTROLNO-ROZPOZNAWCZY**

*Naczelnik Wydziału  
st. kpt. mgr inż. Tomasz Sadecki*

.....  
(podpis z podaniem imienia, nazwiska  
stanowiska służbowego kontrolującego)